



Warszawa dnia 13.08.2012r.

Zapytanie ofertowe
dotyczące dostarczenia
urządzeń klimatyzacyjnych
w ramach projektu
„INŻYNIER INFORMATYK – PEWNIAK NA RYNKU PRACY”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

1. Zamawiający

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa
Tel.: 22 34 86 500
Fax: 22 34 86 501

2. Postanowienia ogólne.

- 2.1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
- 2.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert,
- 2.3. Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. Informację o dokonanych zmianach zostaje zamieszczona na stronie www, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
- 2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
- 2.5. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i Dostawcy przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego zapytania, faksem lub drogą elektroniczną.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

- 3.1. Dostawę wraz z montażem (pok. N5) urządzeń klimatyzacyjnych (2 szt.)
 - Urządzenia klimatyzacyjne o wydajności chłodniczej nie mniejszej niż 6.4kW; oraz grzewczej nie mniejszej niż 6.8kW
 - Urządzenie typu Split
 - Min. wyposażenie: sterownik temperatury, Filtr antyalergiczny, Moduł zdalnego sterowania, plazmowy system oczyszczania powietrza
 - Poziom hałasu nie więcej niż: Poziom hałasu jedn. wewn. / zewn.: 35-40-45 / 55 dB(A)
 - Przykładowy sprzęt spełniający warunki to LG S24AHP
 - Montaż ma obejmować wszystkie niezbędne elementy dla prawidłowego działania klimatyzatora, obejmuje także doprowadzenia zasilania elektrycznego (odległość od rozdzielni ok. 50-60m) wraz zabezpieczeniami (C16 wyłącznik różnicowo-nadprądowy po jednym dla każdego)
 - Sprzęt fabrycznie nowy min. gwarancja 24 mies.



- 3.2. Dostawę wraz z montażem (pok. N430) urządzeń klimatyzacyjnych (2 szt.) + przemontowanie jednej jednostki z N430 do N404
- Urządzenia klimatyzacyjne o wydajności chłodniczej nie mniejszej niż 6.4kW; oraz grzewczej nie mniejszej niż 6.8kW
 - Urządzenie typu Split
 - Min. wyposażenie: sterownik temperatury, Filtr antyalergiczny, Moduł zdalnego sterowania, plazmowy system oczyszczania powietrza, układ pracy zimowej (jeden taki układ taki można zdemontować z istniejącej jednostki)
 - Poziom hałasu nie więcej niż: Poziom hałasu jedn. wewn. / zewn.: 35-40-45 / 55 dB(A)
 - Przykładowy sprzęt spełniający warunki to LG S24AHP
 - Montaż ma obejmować wszystkie niezbędne elementy dla prawidłowego działania klimatyzatora, obejmuje także doprowadzenie (tylko dla jednej jednostki) zasilania elektrycznego (odległość od rozdzielni ok. 50-60m) wraz zabezpieczeniami (C16 wyłącznik różnicowo-nadprądowy)
 - Sprzęt fabrycznie nowy min. gwarancja 24 mies.
 - demontaż jednej jednostki S24AHP i zamontowanie jej w N404, obejmuje także doprowadzenie (tylko dla jednej jednostki) zasilania elektrycznego (odległość od rozdzielni ok. 25-30m) wraz zabezpieczeniami (C16 wyłącznik różnicowo-nadprądowy)

Wszystkie techniczne szczegóły są podane jako przykłady - jeśli chcą państwo zaoferować sprzęt równoważny proszę się pytać czy jest on równoważny.

Oferty tylko na całość z podziałem na części (tj. oceniamy sumę dwóch części, ale musimy wiedzieć z czego ta suma się składa).

4. Warunki wymagane od Dostawców.

- 4.1. Udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy: są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.
Dostawcy niespełniający ww. warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

5. Sposób porozumiewania się Dostawców z Zamawiającym.

- 5.1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pan Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski adres internetowy: Bartlomiej.Solarz-Niesluchowski@wit.edu.pl
- 5.2. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim Dostawcom którym doręczono zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania, a także umieszcza ją na stronie internetowej Zamawiającego.

6. Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:

- 6.1. Oferty powinny zostać złożone w formie elektronicznej na adres : Bartlomiej.Solarz-Niesluchowski@wit.edu.pl pod rygorem nieważności w terminie **do dnia 22.08.2012r. do godziny 12:00.**

7. Inne istotne postanowienia:

- 7.1. Termin płatności 15.10.2012r.
- 7.2. Termin wykonania nie później niż 7.09.2012r.
- 7.3. Rozliczenie będzie następowało po dostarczeniu przez Dostawcę zamówienia na podstawie faktury.
- 7.4. Realizacja zamówienia nastąpi po podpisaniu umowy dotyczącej Projektu.



Projekt „INŻYNIER INFORMATYK – PEWNIAK NA RYNKU PRACY”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Poddziałania 4.1.2. „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”